

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.



ИЗДАЮ

Заместитель руководителя
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Краснодарском крае»
Красноармейском филиале
Полтавская Т.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1516/25 «18» 04 2021 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемого для осуществления дополнительного образования детей и взрослых
по социально-педагогической направленности в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 51 х. Ханьков муниципального образования
Славянский район (МАДОУ д/с № 51) по адресу: 353586, Краснодарский край,
Славянский район, х. Ханьков, ул. Ленина, 161
(строение литер А1, помещение № 18, согласно технического паспорта БТИ).

Производство экспертизы начато: 09.04.2021 г. в 09-00

Производство экспертизы окончено: 12.04.2020 г. в 10-00

1. **Основание:** заявление № 25/1147/190/ОИ от 02.04.2021 г.

2. **Заявитель:** МАДОУ д/с № 51 в лице заведующего Кобылянской З.Н.

Юридический адрес: 353586, Краснодарский край, Славянский район, х. Ханьков, ул. Ленина, 161.

ИНН: 2349019889

ОГРН: 1022304653139

Фактический адрес: 353586, Краснодарский край, Славянский район, х. Ханьков, ул. Ленина, 161.

3. **Разработчик:** нет

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. **Перечень рассмотренных материалов:**

- копия Устава;

Красноармейский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»,
353800 ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133,

тел./факс (861-65) 4-09-83, e-mail polsess@mail.kuban.ru

Продолжение:

Страницы № 25

104 508

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04.07.2013 г.;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.04.1999 г.;
- пояснительная записка к заявлению;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия технического паспорта с экспликацией помещений на здание детского сада (инвентарный номер 30763) по состоянию на 27.07.2010 г., выдан филиалом ГУП КК "Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ" по г. Славянску-на-Кубани и Славянскому району;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 05879 от 25.10.2013 г.;
- свидетельство о государственной регистрации права на здание детского сада (кадастровый номер 23:27:1104001:780) и на земельный участок (23:27:1104001:589), дата выдачи 15.04.2014 г.;
- копия договора № 92 от 23.09.2010 г. о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления с дополнением к нему от 23.09.2010 г.;
- копия договора № 112 от 11.01.2021 г. по сбору, транспортированию и передаче для размещения твердых коммунальных отходов на специализированном полигоне с ООО "Чистый город" г. Славянск-на-Кубани;
- копия договора теплоснабжения № 104/1 от 02.07.2020 г. с МУП МО Славянский район "Теплокомплекс";
- копия договора на оказание услуг по проведению дератизационных работ без номера от 11.01.2021 г. с ООО "Санэпидсервис" (г. Славянск-на-Кубани);
- копия договора поставки газа № 25-11-02522/21 от 11.01.2021 г. с ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар";
- копия контракта № 12 от 11.01.2021 г. на отпуск воды с ООО "Жилищно-коммунальные услуги";
- Копия договора № 11645 от 20.03.2012 г. (ст. Холмская) с ООО "Агентство "Ртутная безопасность";
- протоколы лабораторных измерений и исследований: измерения освещенности № 5802 от 01.04.2021 г., измерения метеорологических факторов № 5803 от 01.04.2021 г., исследований воды № 6145 от 09.04.2021 г. выполненные ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК163 выдан 18.09.2015 г.).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

При санитарно-эпидемиологическом обследовании (акт № 1515/25 от 12.04.2021 г.) и рассмотрении представленных документов установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 х. Ханьково муниципального образования Славянский район (далее МАДОУ д/с № 51) осуществляющее деятельность на основании Устава, зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц и состоящее на учете в налоговом органе, имеющая лицензию на образовательную деятельность № 05879 от 25.10.2013 г. намерено получить санитарно-эпидемиологическое заключение для реализации дополнительного дошкольного образования детей дошкольного возраста по социально-педагогической направленности (изучение истории казаческого боя, театрализованная деятельность, обучение детей игре в шахматы, изодеятельность с применением нетрадиционных способов) детей 3-7 лет (средняя разновозрастная группа - 15 детей и старшая разновозрастная группа - 17 детей). Время проведения по установленному графику - 1 раз в неделю, продолжительностью - 30 минут. Дополнительное образование планируется

проводить только для детей данного дошкольного учреждения.

Здание детского сада одноэтажное, расположено на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки, удалено от транспортных магистралей, коммунальных и производственных предприятий, иных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны. Территория по периметру ограждена забором, благоустроена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение.

В хозяйственной зоне, имеющей отдельный въезд, на бетонированной площадке установлен металлический контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. Вывоз ТБО осуществляет ООО "Чистый город" (г. Славянск-на-Кубани).

Проезд в хозяйственную зону, пищеблоку и контейнерной площадке имеет твердое покрытие.

Для осуществления дополнительного образования детей МАДОУ д/с № 51 предполагается использовать помещение музыкального зала (строение литер А1, 1 этаж, помещение № 18 согласно технического паспорта БТИ, инвентарный номер 30763), площадью 64,4 м², высота помещения по внутреннему обмеру составляет 3,35 м, в котором будет проходить обучение по социально-педагогической направленности.

Внутренняя отделка всех помещений целостное, без повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Стены на 1/2 высоту облицованы дощатым покрытием, которое окрашено влагостойкой масляной краской, выше - влагостойкой вододисперсионной краской. Потолок окрашен влагостойкой вододисперсионной краской. Пол - ламинат.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение (холодное и горячее) – централизованное.

Канализация – централизованная. Канализационная сеть в рабочем состоянии.

Отопление – центральное от своей котельни. Отопительные приборы имеют гладкую поверхность, закрыты декоративными панелями со съёмными решетками из реек, доступны для уборки.

Вентиляция - естественная, через открывающиеся фрамуги и вентиляционные каналы. Открывающиеся фрамуги и форточки обеспечены противомоскитными сетками.

Естественным освещением имеется. Окна металлопластиковые, обеспечены светорассеивающими шторами и антимоскитными сетками.

Искусственное освещение во всех помещениях выполнено люминесцентными светильниками закрытого типа, в исправном состоянии.

В состав каждой группы детского сада входят: раздевальными, оборудованными шкафчиками для верхней одежды и обуви; групповыми с мебелью имеющую маркировку, игрушками; буфетными комнатами с установленными 2-х секционными ваннами с подводкой горячей и холодной воды, стеллажами для посуды, посудой, столами; спальнями с стационарными кроватями по числу мест; туалетами с детскими унитазами в кабинках; умывальными, оборудованными раковинами с подводкой горячей и холодной воды через смесители, навесными вешалками с индивидуальными ячейками для полотенец. В туалетах для соблюдения личной гигиены предусмотрены ведра для сбора мусора, туалетная бумага. Обеспеченность мылом, туалетной бумагой - достаточная. Санитарный узел для персонала находится в туалетных комнатах в отдельных кабинках. Раковина для мытья рук персонала находится в умывальниках.

Дошкольное учреждение обеспечено мебелью в соответствии с ростом детей, имеет маркировку. Используемая мебель исправная, соответствует возрасту детей, имеет покрытие допускающее обработку влажным способом. Постельными принадлежностями, постельным бельем, полотенцами и др. мягким инвентарем детский сад обеспечен в достаточном количестве.

Питьевой режим детей организован с использованием кипяченой воды, для питья используются кружки (сколов и видимых повреждений нет).

Организация питания - пищеблок учреждения работает на сырье, имеет отдельные входы для загрузки продуктов и выдачи готовой пищи. Питание детей осуществляется в групповых комнатах. Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой с подводкой ко всем моечными ваннам и раковинам для мытья рук. Обеспеченность пищеблока производственным оборудованием и инвентарем, кухонной и столовой посудой, приборами, моющими и дезинфицирующими средствами - достаточная, имеется возможность проводить проветривание (фрамуги).

Организация медицинского обслуживания детей осуществляется на базе учреждения, имеется штатный сотрудник. Медицинский состоит из кабинета приема, изолятора и процедурного кабинета. Установленные раковины в процедурном кабинете и кабинете врача в исправном состоянии. Медицинский блок укомплектован необходимой мебелью, медицинским оборудованием и инвентарем согласно назначению. Замечаний к содержанию помещений и территории дошкольной организации не отмечено. Уборочный инвентарь выделен в достаточном количестве, промаркирован и хранится в специальных шкафах по коридорам и в отведенных помещениях. Моющие и дезинфицирующие средства, мыло, туалетная бумага имеются в объеме месячной потребности, запас пополняется по мере расходования. Хранение верхней одежды и личных вещей работников кухни организовано в гардеробной персонала, санитарной одежды - в закрепленном месте на пищеблоке.

По результатам лабораторных измерений и исследований, выполненных ИЛ Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК63 выдан 18.09.2015 г.), установлено:

Согласно протоколу измерения метеорологических факторов № 5803 от 01.04.2021 г., измеренные показатели микроклимата (температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха) составляют:

- музыкальный зал T_1 - температура воздуха на высоте 0,1 м – 20,5 °С, на высоте 1,5 м – 20,7 °С, допустимая 19-21 °С; влажность воздуха на высоте 1,5 м - 45%, допустимая 40-60%; скорость движения воздуха на высоте 0,1 м – 0,13 м/с, на высоте 1,5 м – 0,11 м/с, допустимая 0,1-0,2 м/с;

- музыкальный зал T_2 - температура воздуха на высоте 0,1 м – 20,6 °С, на высоте 1,5 м – 20,8 °С, допустимая 19-21 °С; влажность воздуха на высоте 1,5 м - 45%, допустимая 40-60%; скорость движения воздуха на высоте 0,1 м – 0,12 м/с, на высоте 1,5 м – 0,11 м/с, допустимая 0,1-0,2 м/с;

- музыкальный зал T_3 - температура воздуха на высоте 0,1 м – 20,6 °С, на высоте 1,5 м – 20,8 °С, допустимая 19-21 °С; влажность воздуха на высоте 1,5 м - 45%, допустимая 40-60%; скорость движения воздуха на высоте 0,1 м – 0,12 м/с, на высоте 1,5 м – 0,10 м/с, допустимая 0,1-0,2 м/с,

что соответствуют требованиям п. 96, таблице 5.30 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Согласно протоколу № 6145 от 09.04.2021 г., пробы воды из водонапорного крана в медицинском кабинете по исследованным органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность) и микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) показателям соответствует требованиям п. 75 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Согласно протоколу измерения освещения № 5802 от 01.04.2021 г. при измерении искусственного освещения в кабинетах, установлена достаточная освещенность, которая составляет:

- в точке измерения T_1 - 211 лк, при норме 200 лк;
- в точке измерения T_2 - 209 лк, при норме 200 лк;
- в точке измерения T_2 - 210 лк, при норме 200 лк,

что соответствует требованиям таблицы 5.25 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления дополнительного образования детей и взрослых по социально-педагогической направленности в МАДОУ д/с № 51 по адресу: 353586, Краснодарский край, Славянский район, х. Ханьков, ул. Ленина, 161 (строение литер А1, помещение № 18, согласно технического паспорта БТИ) соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Врач по общей гигиене (стажёр)



Н.В. Белик

Врач по общей гигиене

И.А. Поркина